

大兴校区教学区域购置安装空气净化设备项目

更正公告

招标项目名称：大兴校区教学区域购置安装空气净化设备项目

招标编号：ZTXY-2017-H31519

采购人名称：北京交通运输职业学院

采购人地址：北京市大兴区黄村清源路北

采购代理机构全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

采购代理机构地址：朝阳区南磨房路 37 号华腾北塘商务大厦 1107 室

首次公告日期：2017 年 7 月 10 日

更正日期：2017 年 7 月 20 日

更正理由：项目需要

更正事项：

一、原招标文件第四章 技术规格及相关要求中“二、招标内容、技术标准和规范要求（五）产品的安全性要求：1. 为保证安全，产品运行过程中不得产生拉弧打火现象。

2. ★设备必须通过 CCC 安全认证（须提供证明材料复印件加盖供应商公章）。”

更正为：删除 2. ★设备必须通过 CCC 安全认证（须提供证明材料复印件加盖供应商公章）。

二、原招标文件第四章 技术规格及相关要求中“（六）投标产品技术要求 1. 回风式净化器（5）PM2.5 一次过滤效率要求不小于 95%（在 1.25m/s 时），净化系统安装完成后 24 小时内 PM2.5 的平均计重浓度 $\leq 35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。”

更正为：（5）PM2.5 一次过滤效率要求不小于 95%（在 0.5 m/s 时），净化系统安装完成后 24 小时内 PM2.5 的平均计重浓度 $\leq 35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

三、原招标文件第四章 技术规格及相关要求中“（六）投标产品技术要求 2. 吊顶式空气净化器（2）设备处理风量大于 800m³/h 小时。”

更正为：（2）设备处理风量 $\geq 600\text{m}^3/\text{h}$ 小时。

四、原招标文件第四章 技术规格及相关要求四、设备清单

序号	设备名称	规格及参数	单位	数量	备注
一	现代教育中心				
1	回风式净化器	产品尺寸 523mm*550mm*72mm； 过滤效率 $\geq 95\% @ 0.5\text{m/s}$ ， $\geq 85\% @ 1.5\text{m/s}$ ； 设备功耗 $\leq 15\text{W}$ ； 适用风量 1220m ³ /h	套	7	

2	回风式净化器	产品尺寸 523mm*550mm*72mm; 过滤效率 $\geq 95\% @ 0.5\text{m/s}$, $\geq 85\% @ 1.5\text{m/s}$; 设备功耗 $\leq 15\text{W}$; 适用风量 $1220\text{m}^3/\text{h}$	套	286	
3	回风式净化器	产品尺寸 280mm*550mm*72mm; 过滤效率 $\geq 95\% @ 0.5\text{m/s}$, $\geq 85\% @ 1.5\text{m/s}$; 设备功耗 $\leq 15\text{W}$; 适用风量 $610\text{m}^3/\text{h}$	套	68	
二 教学楼					
1	落地式空气净化器	处理风量大于 $400\text{m}^3/\text{h}$ 小时; 颗粒物 CADR 应大于 $300\text{m}^3/\text{h}$, 噪声应低于 60dB, 能效比应大于 5.0	台	19	
2	吊顶式空气净化器	设备厚度 $\leq 300\text{mm}$; 处理风量大于 $600\text{m}^3/\text{h}$ 小时; 颗粒物 CADR 应大于 $500\text{m}^3/\text{h}$, 噪声应低于 65dB, 能效比应大于 5.0。	台	70	

更正为:

序号	设备名称	规格及参数	单位	数量	备注
一 现代教育中心					
1	回风式净化器	参考尺寸 523mm*550mm*72mm; 过滤效率 $\geq 95\% @ 0.5\text{m/s}$, $\geq 85\% @ 1.5\text{m/s}$; 设备功耗 $\leq 15\text{W}$; 适用风量 $1220\text{m}^3/\text{h}$	套	7	
2	回风式净化器	参考尺寸 523mm*550mm*72mm; 过滤效率 $\geq 95\% @ 0.5\text{m/s}$, $\geq 85\% @ 1.5\text{m/s}$; 设备功耗 $\leq 15\text{W}$; 适用风量 $1220\text{m}^3/\text{h}$	套	286	
3	回风式净化器	参考尺寸 280mm*550mm*72mm; 过滤效率 $\geq 95\% @ 0.5\text{m/s}$, $\geq 85\% @ 1.5\text{m/s}$; 设备功耗 $\leq 15\text{W}$; 适用风量 $610\text{m}^3/\text{h}$	套	68	
二 教学楼					
1	落地式空气净化器	处理风量大于 $400\text{m}^3/\text{h}$ 小时; 颗粒物 CADR 应大于 $300\text{m}^3/\text{h}$, 噪声应低于 60dB, 能效比应大于 5.0	台	19	
2	吊顶式空气净化器	设备厚度 $\leq 300\text{mm}$; 处理风量 $\geq 600\text{m}^3/\text{h}$ 小时; 颗粒物 CADR 应大于 $500\text{m}^3/\text{h}$, 噪声应低于 65dB, 能效比应大于 5.0	台	70	

标咨询

170003

五、原投标时间：2017年8月1日08:30—09:00（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受；投标截止时间、开标时间：2017年8月1日09:00整（北京时间）。

更正为：投标时间：2017年8月4日08:30—09:00（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受；投标截止时间、开标时间：2017年8月4日09:00整（北京时间）。

其他事项不变。

项目联系人：张女士

联系电话：010-51908195

中天信远国际招标投标咨询（北京）有限公司

