

# 2018 高警培训洗衣房设备更新项目

## 更正公告

项目名称：2018 高警培训洗衣房设备更新项目

招标编号：ZTXY-2018-H23227

采购人名称：中国公安大学

采购人联系电话：010-83903428

采购人地址：北京市西城区木樨地南里 1 号

采购代理机构全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北搪商务大厦 1103 室

采购代理机构联系方式：010-51909075

首次公告日期：2018 年 5 月 14 日

更正公告发布日期：2018 年 5 月 23 日

更正理由：项目需要

更正事项：

一、原招标文件第六章采购需求（P87）设备 15 名称“1.2 吨蒸汽发生器”更正为：“蒸汽发生器”

二、原招标文件第六章采购需求（P87）3、设备清单

序号	设备名称	规格	数量
1	燃气蒸汽发生器	额定蒸发量 1.2t/h, 额定蒸汽压力 1.0MPa	2 台
2	自动软水装置	流量 3.0t/h	1 套

更正为 3、设备清单

序号	设备名称	规格	数量
1	燃气蒸汽发生器	总额定蒸发量 $\geq 2.4t/h$ ; 额定蒸汽压力范围：0.8-1.0MPa。	范围：2-4 台
2	自动软水装置	流量 $\geq 3.0t/h$	1 套

三、原招标文件第六章采购需求（P88-89）说明：

1、吊装口 1.5 米\*1.8 米，设备从吊装口运到地下二层洗衣房。

2、安装即限于洗衣房内部安装。安装内容包括但不限于：

（1）洗涤设备的电气、给水、排水、冷凝水、蒸汽管道、压缩空气管道；

(2) 洗衣机的排水管用铁管；

(3) 蒸汽管用无缝钢管、进水管道用不锈钢管，其他用镀锌管。

更正为：说明：

1、吊装口为 1.5 米\*1.8 米（拆、恢复由采购方负责），设备从吊装口运到地下二层洗衣房。

2、安装即限于洗衣房内部安装。安装内容包括但不限于：

(1) 洗涤设备的电气、给水、排水、冷凝水、蒸汽管道、压缩空气管道；

(2) 洗衣机的排水管用铁管；

(3) 蒸汽管用无缝钢管、进水管道用不锈钢管，其他用镀锌管；

(4) 蒸汽发生器与燃气管道对接由燃气公司和蒸汽发生器安装方同时在场安装对接；

(5) 冷凝水回收到蒸汽发生器的供水箱里；

(6) 根据烘干机的排风量的需要，负责安装排风管道，白铁皮制作，排到地面，并且做好毛绒收集等设备；

(7) 烫平机的排风罩制作，材质为白铁皮。

3、原有洗衣房设备的拆除由中标方负责，拆除后的设备归采购方处理。

四、投标时间更正为 2018 年 6 月 8 日上午 8:30—9:30（北京时间）。

五、投标截止、开标时间更正为 2018 年 6 月 8 日上午 9:30 整（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

六、其他事项不变。

项目负责人：杨武、王师安、王新力、鲁智慧

联系电话：010-51909075

传真电话：010-51909075

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

2018 年 5 月 23 日