

# 北京交通大学丰台校区消防器材购置项目

## 更正公告

### 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZTXY-2022-H26190

原公告的采购项目名称：北京交通大学丰台校区消防器材购置项目

首次公告日期：2022年4月27日

### 二、更正信息

更正事项：□采购公告 ■采购文件 □采购结果

更正内容：

#### 更正事项：

原招标文件，第六章 采购需求中

项目	名称	规格、参数	数量
1	手提 ABC MFZL	干粉灭火器 MFZ/ABC2 型号，灭火级别和灭火种类： ( 21B C E ) 1. 灭火剂重量：2±0.06kg 2. 灭火级别：1A 21B C E 3. 有效喷射时间：≥8S 4. 喷射滞后时间：≤5S 5. 使用温度范围：-20℃~+55℃ 6. 需提供消防产品认证证书或 3C 认证证书复印件并加盖投标人公章 7. 需提供消防产品检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章	以实际采购数量为准
2	手提 ABC MFZL	干粉灭火器 MFZ/ABC3 型号，灭火级别和灭火种类： (2A 34B C E ) 1. 灭火剂重量：3±0.09kg 2. 灭火级别：2A 34B C E	以实际采购数量为准

		<p>3. 有效喷射时间: <math>\geq 13S</math></p> <p>4. 喷射滞后时间: <math>\leq 5S</math></p> <p>5. 使用温度范围: <math>-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}</math></p> <p>6. 需提供消防产品认证证书或 3C 认证证书复印件并加盖投标人公章</p> <p>7. 需提供消防产品检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章</p>	
3	▲手提 ABC MFZL	<p>干粉灭火器 MFZ/ABC4 型号, 灭火级别和灭火种类: (2A 55B C E )</p> <p>1. 灭火剂重量: <math>4 \pm 0.08\text{kg}</math></p> <p>2. 灭火级别: 2A 55B C E</p> <p>3. 有效喷射时间: <math>\geq 13S</math></p> <p>4. 喷射滞后时间: <math>\leq 5S</math></p> <p>5. 使用温度范围: <math>-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}</math></p> <p>6. 需提供消防产品认证证书或 3C 认证证书复印件并加盖投标人公章</p> <p>7. 需提供消防产品检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章</p>	以实际采购 数量为准
4	▲手提 ABC MFZL	<p>干粉灭火器 MFZ/ABC5 型号, 灭火级别和灭火种类: (3A 89B C E )</p> <p>1. 灭火剂重量: <math>5 \pm 0.1\text{kg}</math></p> <p>2. 灭火级别: 3A 89B C E</p> <p>3. 有效喷射时间: <math>\geq 13S</math></p> <p>4. 喷射滞后时间: <math>\leq 5S</math></p> <p>5. 使用温度范围: <math>-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}</math></p> <p>6. 需提供消防产品认证证书或 3C 认证证书复印件并加盖投标人公章</p> <p>7. 需提供消防产品检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章</p>	以实际采购 数量为准

5	手提 ABC MFZL	<p>干粉灭火器 MFTZ/ABC35 型号, 灭火级别和灭火种类: (6A 183B C E )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 灭火剂重量: 35±0.7kg</li> <li>2. 灭火级别: 10A 233B C E</li> <li>3. 有效喷射时间: ≥30S</li> <li>4. 喷射滞后时间: ≤5S</li> <li>5. 使用温度范围: -20℃~+55℃</li> <li>6. 需提供消防产品认证证书或 3C 认证证书复印件并加盖投标人公章</li> <li>7. 需提供消防产品检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章</li> </ul>	以实际采购数量为准
6	手提 ABC MFZL	<p>干粉灭火器 MFTZ/ABC50 型号, 灭火级别和灭火种类: (6A 183B C E )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 灭火剂重量: 50±1kg</li> <li>2. 灭火级别: 15A 297B C E</li> <li>3. 有效喷射时间: ≥30S</li> <li>4. 喷射滞后时间: ≤5S</li> <li>5. 使用温度范围: -20℃~+55℃</li> <li>6. 需提供消防产品认证证书或 3C 认证证书复印件并加盖投标人公章</li> <li>7. 需提供消防产品检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章</li> </ul>	以实际采购数量为准
7	▲二氧化碳灭火器(合金钢)	<p>二氧化碳灭火器 MT/2 型号</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 灭火剂重量: 2KG±0.1kg</li> <li>2. 灭火级别: 21B C E</li> <li>3. 有效喷射时间: ≥8S</li> <li>4. 喷射滞后时间: ≤5S</li> <li>5. 使用温度范围: -10℃~+55℃</li> <li>6. 需提供消防产品认证证书或 3C 认证证书复印件并</li> </ul>	以实际采购数量为准

		加盖投标人公章 7. 需提供消防产品检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章	
8	灭火器箱	定制产品：规格：3kg×2，金属材质，圆顶无边角，消防用红色，喷涂灭火器使用方法字样，一体化设计无需安装。	以实际采购数量为准
9	灭火器箱	定制产品：规格：4kg×2，金属材质，圆顶无边角，消防用红色，喷涂灭火器使用方法字样，一体化设计无需安装。	以实际采购数量为准
10	灭火器箱	定制产品：规格：5kg×2，金属材质，圆顶无边角，消防用红色，喷涂灭火器使用方法字样，一体化设计无需安装。	以实际采购数量为准
11	灭火器箱	定制产品：规格：5kg×4，金属材质，圆顶无边角，消防用红色，喷涂灭火器使用方法字样，一体化设计无需安装。	以实际采购数量为准
12	内衬胶水带	规格：8-50-25 有衬里消防水带，爆破压力≥3.2Mpa，延伸率≤2.5%，膨胀率≤3.0%，附着强度≥35N/25mm	以实际采购数量为准
13	内衬胶水带	规格：8-65-25 有衬里消防水带，爆破压力≥2.7Mpa，延伸率≤2.5%，膨胀率≤2.5%，附着强度≥35N/25mm	以实际采购数量为准
14	水带接口	规格：KD50 水带接口，密封强度在 1.5 倍额定工作压力水压下，不应出现裂纹或断裂现象；	以实际采购数量为准
15	水带接口	规格：KD65 水带接口，密封强度在 1.5 倍额定工作压力水压下，不应出现裂纹或断裂现象	以实际采购数量为准
16	直流水枪	规格：QZ3.5/5 直流水枪，流量≥5L/S，射程≥26m	以实际采购数量为准
17	直流水枪	规格：QZ3.5/7.5 直流水枪，流量≥7.5L/S，射程≥28.5m	以实际采购数量为准
18	LED 应急照明灯	规格：双头≥90 分钟，外形尺寸：260×250×49mm，光源类别：LED，应急输出光通量>501m, 主电功耗	以实际采购数量为准

		3W, 单节电池容量: 1.2V800mAH	
19	安全出口灯	规格: 单面挂装≥90 分钟, 外形尺寸: 330×150×23mm, 光源类别: LED DC3.0V0.2W, 主电功耗 3W, 单节电池容量: 1.2V800mAH	以实际采购数量为准
20	安全出口灯	规格: 双面挂装≥90 分钟, 外形尺寸: 330×150×23mm, 光源类别: LED DC3.0V0.2W, 主电功耗 3W, 单节电池容量: 1.2V800mAH	以实际采购数量为准

更正为:

项目	名称	规格、参数	数量
1	手提 ABC MFZL	干粉灭火器 MFZ/ABC3 型号, 灭火级别和灭火种类: (2A 34B C E ) 1. 灭火剂重量: 3±0.09kg 2. 灭火级别: 2A 34B C E 3. 有效喷射时间: ≥13S 4. 喷射滞后时间: ≤5S 5. 使用温度范围: -20℃~+55℃ 6. 需提供消防产品认证证书或 3C 认证证书复印件并加盖投标人公章 7. 需提供消防产品检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章	以实际采购数量为准
2	▲手提 ABC MFZL	干粉灭火器 MFZ/ABC4 型号, 灭火级别和灭火种类: (2A 55B C E ) 2. 灭火剂重量: 4±0.08kg 2. 灭火级别: 2A 55B C E 3. 有效喷射时间: ≥13S 4. 喷射滞后时间: ≤5S 5. 使用温度范围: -20℃~+55℃ 6. 需提供消防产品认证证书或 3C 认证证书复印件并	以实际采购数量为准

		加盖投标人公章 7. 需提供消防产品检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章	
3	▲手提 ABC MFZL	干粉灭火器 MFZ/ABC5 型号, 灭火级别和灭火种类: (3A 89B C E ) 1. 灭火剂重量: 5±0.1kg 2. 灭火级别: 3A 89B C E 3. 有效喷射时间: ≥13S 4. 喷射滞后时间: ≤5S 5. 使用温度范围: -20℃~+55℃ 6. 需提供消防产品认证证书或 3C 认证证书复印件并加盖投标人公章 7. 需提供消防产品检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章	以实际采购数量为准
4	▲二氧化碳灭火器(合金钢)	二氧化碳灭火器 MT/2 型号 1. 灭火剂重量: 2KG±0.1kg 2. 灭火级别: 21B C E 3. 有效喷射时间: ≥8S 4. 喷射滞后时间: ≤5S 5. 使用温度范围: -10℃~+55℃ 6. 需提供消防产品认证证书或 3C 认证证书复印件并加盖投标人公章 7. 需提供消防产品检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章	以实际采购数量为准

更正日期: 2022 年 5 月 7 日

### 三、其他补充事宜

其他事项均不变。

### 四、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系。

## 1. 采购人信息

名称：北京交通大学

地址：北京市海淀区上园村 3 号

联系方式：侯老师 010-51683701

## 2. 采购代理机构信息

名称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

地址：北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北搪商务大厦 11 层 1103 室

联系方式：王师安、鲁智慧 010-51909075

## 3. 项目联系方式

项目联系人：李响

电 话：010-51909075